



-고객 만족을 위한 불만제로 소방해결사-

월간 소방점검 체크리스트



주식회사
한국소방엔지니어링

소방시설 안전관리대행 · 점검 · 전문설계 · 전문감리 · 전문공사 · 방염 · 다중이용업원비대행 · 위험물 인허가
TEL : (032) 548-1193 (대), FAX : (032) 548-1293
http://www.hfpe.co.kr / E-mail : hfpe@hanmail.net

■ 대상 명: 유노키유주센터
■ 점검 일: 2024. 9. 27.
* 해당설비 점검

소화기	설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부	피난시설	유도등 및 유도표시 점등상태, (파손, 변형, 예비전원)	
	도장훼손, 용기부식, 노즐의 이물질 여부		피난기구의 사용방법, 설치장소, 장치구의 표시 여부	
	소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부		인명구조기구의 설치상태 및 수량 적합 여부	
내화소전선/외화소전선	위치표시등의 점등 및 위치 여부	휴대용비조명등	사용시 자동으로 점등되는지의 여부	
	소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부		설치수량, 설치높이의 적합 여부	
	소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부		램프 및 밧대리상태, 관리상태	
S/P분류표시소설비	유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근용이 상태 여부	특피전실제연설비	제연구역 출입문의 자동폐쇄 여부	
	펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부		수동기동장치의 사용, 파손 여부	
	헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부		옥내화재감지기와의 연동 여부	
가스계소설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부	연결송수관설비	송수구 및 방수구의 이상여부	
	수동조작함, 싸이렌 및 방출표시등 정상 작동 여부		방수용 기구함(호스, 노즐)상태 여부	
	교차회로 방식의 감지기 적정 설치 및 작동 여부		송수구의 높이, 명판 및 송수압력범위 표시 여부	
	기동용장치등의 분리, 안전핀 체결상태			
자동화탐지설비	수신기 조작성위치 정위치 상태확인(경종, 방송등)	비상콘센트	보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부	
	수신기 도통, 동작시험, 예비전원 이상유무		보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부	
	위치표시등 및 발신기 이관상태 점검		플러그의 변형, 손상, 부식, 막힘 등의 적정 여부	
	경계구역내 감지기 탈락 및 훼손유무			
비상/상설소설비	시각경보기의 설치 위치, 높이, 작동상태 여부	가스검출경보	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치	
	자동화탐지설비 작동시의 연동 적부		LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치	
	음향장치의 경보 및 음량의 적부		무통보조	단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부
	우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부		무통보조	누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부
	상용전원 및 예비전원의 적부			

* 기존 지적사항의 보완 여부 :

■ 점검자의견 :

- 수신기 상태 점검: 이상없음.
- 각 구역별 소방설비 점검: 특이사항 없음

* 다음의 위법행위는 적발시 1차 50만원, 2차 100만원, 3차 300만원 이하의 과태료가 부과 됩니다.

- 방화문에 도어스트퍼를 설치 하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손
- 비상구 폐쇄(시건 장치) 또는 방화문 제거
- 피난통로(계단, 복도등)에 물건을 적치
- 소방시설(소화전 등) 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치
- 다중이용업소 : 피난안내도 미비치
- 소방시설등을 유지, 관리함에 있어서 소방시설등의 기능과 성능에 지장을 초래 하는 폐쇄, 차단행위(5년이하의 징역 및 3,000만원이하의 벌금)

점검자

이재환 (인)

관리자

1차 방화문 (인)