

□ 소방시설

(해당란에 ○표)

구 분	주요 점검내용	적정	불량	정비요	비고 (조치내용/ 계획)
소 화 기	• 용기본체의 부식 유무 • 설치장소의 소화기표시 유무 • 밸브 및 패킹의 노후 및 탈락 여부 • 노즐 등에 이물질 여부 • 사용방법 및 적용화재 표시 유무	○			
옥내·외 소화전 설비	• 소화전이 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치됨 여부 • 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 유무 • 소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등 변형, 손상 부식 여부 • 각 밸브의 개폐조작 용이 여부	○			
스프링클러, 물분무설비	• 제어밸브의 개폐, 작동, 접근 여부 • 배관 및 헤드의 유수 유무 • 동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호 조치 여부 • 헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부	○			
자동화재탐지 비상경보설비	• 화재발생 감지기의 적정 설치 여부 • 연기감지기의 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내 부분에 설치 여부 • 비상전원의 방전 여부 • 수신기 조작부 스위치 정상위치 여부	○			
피난설비	• 피난기구의 설치장소와 장치구의 적정 표시 여부 • 피난기구 및 고정장치의 노후, 파손, 변형 여부 • 비상구 문의 밖으로 열림 및 용이한 개방 여부 • 통로에 피난에 방해가 되는 물건의 방치 여부 • 옥외계단의 노후 및 파손 여부	○			
소화용수설비	• 저수탱크의 파손, 누수, 동결 등으로 사용상 지장 유무 • 소화용수는 만수 여부 • 사용에 지장이 있는 장애물 방치 여부	/			
방화시설	• 내장재의 불연화 여부 • 층별, 면적별, 용도별 방화구획의 설치 여부 • 피난계단이 구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 여부 • 비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용 여부 • 비상용 승강기의 적법 설치 여부 • 방화문, 방화셔터의 정상작동 상태 여부	○			
위험물 저장취급시설	• 불필요한 가연물의 방치 유무 • 전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지 여부 • 차광 및 환기 설비는 이상 유무 • 위험물 안전관리자 입회하의 위험물을 취급 여부	/			