



-고객 만족을 위한 불만제로 소방해결사-

월간 소방점검 체크리스트



주식회사
한국소방엔지니어링

■ 대상명 : 유통기우주센터
■ 점검일 : 2024. 8. 28.

※ 해당설비 점검

소방시설 안전관리대행 · 점검 · 전문설계 · 전문감리 ·
전문공사 · 방염 · 다중이용업관비대행 · 위험률 인허가
TEL : 032) 548-1193 (대), FAX : 032) 548-1293
<http://www.hfpe.co.kr> / E-mail : hfpe@hanmail.net

소화기	설치장소, 설치거리, 적응성 적정 여부 도장훼손, 용기부식, 노즐의 이물질 여부 소화기 충전압력, 봉인 등의 적정 여부	피난시설	유도등 및 유도표시 점등상태, (파손, 변형, 예비전원) 피난기구의 사용방법, 설치장소, 장치구의 표시 여부 인명구조기구의 설치상태 및 수량 적합 여부	
온내외수전화설비	위치표시등의 점등 및 위치 여부 소화전함, 호스, 노즐, 관부속밸브류변형, 손상, 부식 여부 소화전함, 펌프, 전동기 주위의 장애물 여부	휴대용비상조명등	사용시 자동으로 점등되는지의 여부 설치수량, 설치높이의 적합 여부 램프 및 밧데리상태, 관리상태	
S·P 물무소화설비	유수검지장치 등의 개폐, 작동 접근용이 상태 여부 펌프, 배관 및 헤드의 누수 여부 헤드 설치위치, 누락, 적응성, 살수반경 확보 여부	특별전실	제연구역 출입문의 자동폐쇄 여부 수동기동장치의 사용, 파손 여부 온내화재감지기와의 연동 여부	
가스계소화설비	선택밸브, 기동용기 및 가스저장용기의 이상 여부 수동조작함, 싸이렌 및 방출표시등 정상 작동 여부 교차회로 방식의 감지기 적정 설치 및 작동 여부 기동용장치등의 분리, 안전핀 체결상태	연결승수관/살수설비	송수구 및 방수구의 이상여부 방수용 기구함(호스, 노즐)상태 여부 송수구의 높이, 명판 및 송수압력범위 표시 여부	
자동화재탐지설비	수신기 조작스위치 정위치 상태 확인(경종, 방송 등) 수신기 도통, 동작시험, 예비전원 이상유무 위치표시등 및 발신기 이관상태 점검 경계구역 내 감지기 탈락 및 훼손유무 시각경보기의 설치 위치, 높이, 작동상태 여부	비상콘센트	보호함의 손상 및 표지 등의 적정 여부 보호함 적색표시등의 점등, 비상전원의 이상 여부 플러그의 변형, 손상, 부식, 막힘 등의 적정 여부	
비상방송/비상경보설비	자동화탐지설비 작동시의 연동 적부 음향장치의 경보 및 음량의 적부 우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부 상용전원 및 예비전원의 적부	가스누수설비	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치 LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치 무통보조	LPG 가스검지기는 바닥면으로부터 0.3m이내 설치 LNG 가스검지기는 천장면으로부터 0.3m이내 설치 단자함 및 단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부 누설동축케이블의 지지, 손상, 탈락 등의 여부

※ 기존 지적사항의 보완 여부 :

■ 점검자의견 :

- 수신기 상태 점검 : 이상 없음.
스위치 작동상태도 확인
- 그 외 소방설비 작동점검 : 특이사항 없음

- * 다음의 위법행위는 적발시 1차 50만원, 2차 100만원, 3차 300만원 이하의 과태료가 부과 됩니다.
 - 방화문에 도어스토퍼를 설치하거나 설치된 도어체크 제거 또는 훼손
 - 비상구 폐쇄(시건 장치) 또는 방화문 제거
 - 피난통로(계단, 복도등)에 물건을 적치
 - 소방시설(소화전 등) 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치
 - 다중이용업소 : 피난안내도 미비치
 - 소방시설등을 유지, 관리함에 있어서 소방시설등의 기능과 성능에 지장을 초래하는 폐쇄, 차단행위(5년이하의 징역 및 3,000만원이하의 벌금)

점검자	이재현 (인)
관리자	14시 30분 방문 (인)