

소방안전관리업무 대행 점검표

건물명	독립기유구센터	점검일	25년 7월 3일(목요일)
주 소	강화전북대병원 강화성로 403		
점검업체명	(주)한국소방엔지니어링	건물등급	2 급

설비명	점검결과 세부내용
소화설비	이승환/22
경보설비	이승환/22
피난구조설비	이승환/22
소화용수설비	.
소화활동설비	이승환/22
기타	이승환/22

확 인	관 계 인 : 강동진 (서명) 161500000
점 검 담당자	기 술 등 급 : 이재환 (서명) 161500000 담 당 자 :

[소방안전관리업무 대행 점검표 작성사항]

- 소방시설 점검 시 공용부 점검을 원칙으로 한다. 다만, 단독경보형 감지기 등이 동작(오동작)한 경우에는 단독경보형 감지기 등이 동작한 장소도 점검을 실시한다.
- 방문 시 리모델링 또는 내부 구획변경 등이 있는 경우에는 해당 부분을 점검하여 점검표에 그 결과를 기재한다.
- 계단, 통로 등 피난통로 상에 피난에 장애가 되는 물건 등이 쌓여 있는 경우에는 즉시 이동조치 하도록 관계인에게 설명한다.
- 방화문은 항시 닫힘 상태를 유지하거나 정상 작동될 수 있도록 관계인에게 설명한다.
- 점검 완료 시 해당 소방안전관리자(또는 관계인)에게 점검결과를 설명하고 점검표에 기재한다.



(주)한국소방엔지니어링

TEL : 032) 548-1193 FAX : 032) 548-1293

인천광역시 서구 완정로 163, 트리플타워 12층 (왕길동)